

Nuevo producto para solucionar y prevenir el problema de filtraciones de agua

PRODORAL® H

Sellante para sistemas de calefacción



Instrucciones de uso

El sistema de calefacción debe estar en operación, con los filtros removidos y todas las válvulas de radiador abiertas.

Calcule, aproximadamente, el volumen interior del sistema de calefacción para determinar la cantidad de sellante requerido.

PRODORAL® H puede ser introducido al sistema de calefacción usando una simple bomba manual.

Agite bien y vierta PRODORAL® H dentro del estanque de la bomba.

Conecte la bomba a la válvula de llenado del sistema de calefacción y llene con el sellante. Purgue todas las bombas de circulación del sistema para evitar obstrucciones.

Mediante la circulación, el sellante se difunde en el sistema introduciéndose en todas las grietas.

Deje el sistema de calefacción operar por al menos 12 horas con las válvulas de radiador abiertas.

El sellado de las grietas se produce en unos pocos días.

PRODORAL® H puede permanecer en el sistema de calefacción y reparar futuras filtraciones.

Sella filtraciones en cañerías, calderas y radiadores.

PRODORAL® H puede ser aplicado en cañerías metálicas y plásticas.

El sellar con PRODORAL® H otorga al sistema durable resistencia a la presión y temperatura.

Razón de mezcla:

Filtraciones hasta 50 lts / 24 hrs:
Razón de mezcla 1: 200

Filtraciones entre 50 lts / 24 hrs y 400 lts / 24 hrs:
Razón de mezcla 1: 100

Recomendaciones:

El sistema de calefacción no debe contener agentes de protección para corrosión ni para congelamiento. Si los contuviese, por favor vacíe, lave y vuelva a llenar el sistema.

En caso que algunos objetos, tales como herramientas, azulejos, sanitarios, etc., sean alcanzados por PRODORAL® H, lave inmediatamente con abundante agua. Después del fraguado del sellante, estas manchas no podrán ser removidas.



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Los Orfebres 380 – Parque Ind. La Reina – Santiago

Fono: 273 03 03 – FAX: 273 11 01

www.anwo.cl - anwo@anwo.cl